Skema for vejledende valg af klimaanlæg:

Serverrum:

Vælg "On/off" anlæg.

Dimensionering:
Elforbrug i server-rummet x 90-100%

Over 7,5 kW fra et anlæg:
Vælg Mitsui MFS / MXS ceiling/floor on/off anlæg.
Til store servverrum med plads til stor luftcirk.

Op til 7,5 kW fra et anlæg:
Vælg Mitsui MVE/MFS/ MXS væg-split el. loft-kassette on/off anlæg.
Opdel evt. på 2 anlæg.

Op til 2,0 kW fra et anlæg:
Vælg Mitsui MVE væg-split el. Olimpia Unico Easy HP (uden udedel) anlæg på lodret (yder)væg.

Opholdsrum/ butikker/ kontorer/ industri m.m.

Mest køling om sommeren.
Vælg "on/off" anlæg.

Opholdsrum/kontorer uden særlige varme-kilder: 80-100 W/m^2.

Butiks- og industrikøling:
100-125 W/m^2 + evt. ekstra lofthøjde.

Over 7,5 kW fra et anlæg:
Vælg Mitsui MFS / MXS ceiling/floor on/off anlæg.
Pas på kolde luftstrømme og lydniveauet.
Vælg evt. 2 mindre anlæg.

Op til 7,5 kW fra et anlæg:
Vælg Mitsui MVE/MFS/ MXS væg-split el. loft-cassette on/off anlæg.
Pas på lydniveauet.
Opdel evt. på 2 anlæg.

Op til 2,0 kW fra et anlæg:
Vælg Mitsui MVE væg-split el. Olimpia Unico Easy HP (uden udedel) anlæg på lodret (yder) væg.

Mest varme om vinteren.
Vælg "DC Inverter" anlæg.

Beregning af anlægs-størrelse til opvarmning:
50-80 W/m^2.

Over 7,5 kW fra et anlæg:
Vælg: Ceiling/floor el. Cassette el. Væg-split DC Inverter anlæg.
Pas på lydniveauet.
Vælg evt. 2 mindre anlæg.

Op til 7,5 kW fra et anlæg:
Vælg: UTL URHA eller Ceiling/floor eller Cassette eller Væg-split DC Inverter anlæg.
Vælg evt. 2 mindre anlæg.

Op til 2,7 kW fra et anlæg:
Vælg: UTL URHA eller Olimpia Unico Inverter 9 HP (uden udedel) til placering på lodret (yder) væg.